

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

10.07.2009



Ministerstwo Środowiska
Rzeczpospolita Polska

Fluorowane gazy cieplarniane

I. Sektor chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 92 z 3.4.2008, str.3 -11),

świadectwa kwalifikacji uzyskane na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową,

uważane są za tymczasowe certyfikaty wg poniższego schematu.

- 1) Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009),

wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personelu Kategorii I, wykonującego - zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008, czynności:

- a) kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;
 - b) odzysk;
 - c) instalację (instalowanie);
 - d) konserwację lub serwisowanie.
- 2) Świadectwo kwalifikacji w zakresie demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych,

wskazuje się jako certyfikat tymczasowy dla personelu Kategorii III, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit b rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008, dotyczący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub mniej niż 6 kg w przypadku systemów hermetycznie zamkniętych, które są oznakowane jako takie.

- 3) Uznawanie świadectw kwalifikacji wymienionych w pkt. 1 i 2 za certyfikaty tymczasowe wygasa z dniem **4 lipca 2011 r.**